



241520347342



XRD24123066603H-09

检 测 报 告

Test Report

编号: XRD24123066603H-09C

项目名称: 山东盛发焦化有限公司
2025-2026 年自行监测
委托单位: 山东盛发焦化有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025.06.17



山东修瑞德质量检测技术有限公司
(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议,须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
5. 测试条件和工况变化大的样品、无法保存复现的样品，本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
6. 由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
7. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
8. 未经本公司书面同意,不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：济宁高新区产学研基地 A5 楼 B 座 B203 号房

电话/传真：0537-3168781

邮箱：sdxrdzljc@163.com

邮编：272100

山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测 报 告

二、检测结果

表 1 废水检测结果

采样日期	2025.05.29		完成日期	2025.05.30
检测项目	检测点位	样品状态描述	mg/L	检测结果
总有机碳	化产循环水进口	无色，无味，液体	mg/L	10.2
	化产循环水出口	无色，无味，液体	mg/L	9.7
	醇氨循环水进口	无色，无味，液体	mg/L	16.6
	醇氨循环水出口	无色，无味，液体	mg/L	15.1
	干熄焦循环水进口	无色，无味，液体	mg/L	7.8
	干熄焦循环水出口	无色，无味，液体	mg/L	7.5
备注	仅提供数据，不作评价。			

..... 本报告结束，以下空白

